



BROMATOLAB® ANÁLISES EM ALIMENTOS LTDA.- ME

RELATÓRIO DE ENSAIO

ANO: 2020

Nº ANÁLISE: 12/856/20

NOME DO ESTABELECIMENTO: **FONTE ROCHA BRANCA LTDA**

ENDEREÇO: ESTRADA PARA VOTORANTIN, 1962

BAIRRO: VOTORANTIN

MUNICÍPIO: EMBU DAS ARTES

UF: SP

CEP: 06884-310

AMOSTRA: **ÁGUA MINERAL NATURAL**

LOCAL DA RETIRADA: **FONTE POÇO ROCHA BRANCA 1 – TOMADA DE AMOSTRA**

DATA/HORA DA RETIRADA: 02/12/2020– 08h16min

COLETORA: CELINA

INÍCIO DA ANÁLISE: 02/12/2020

Parâmetros Microbiológicos

Parâmetro	Unidade	VMP	LQ	SMEWW	Resultado
Coliformes Totais	250mL	Ausência	P/A	9222 B	Ausência
<i>Escherichia coli</i>	250mL	Ausência	P/A	9222 G	Ausência
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	UFC/250mL	Menor que 1	1	9213 E	Menor que 1
Enterococos	UFC/250mL	Menor que 1	1	9230 C	Menor que 1
Esporos de Clostrídio Sulfito Redutores	UFC/50mL	Menor que 1	1	-	Menor que 1

VMP: Valor Máximo Permitido

LQ: Limite de Quantificação

P/A: Presença/Ausência

SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22ª ed,2012

Nota: Os resultados apresentados neste documento têm significação restrita e se aplica somente a amostra coletada.

CONCLUSÃO: Conforme os parâmetros analisados, a amostra satisfaz aos padrões microbiológicos estabelecidos pela INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 60 DE 23/12/2019.

DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE: 10/12/2020

Marina Sonoda Saito
CRBM – 2467

Celina Saito Ueda
CRBM 2966

RESPONSÁVEL PELAS ANÁLISES

RESPONSÁVEL PELO LABORATÓRIO